

Technické služby
města Olomouce.

Odbor výstavby a VH MěstNV v Olomouci vypsál na základě podané žádosti podle § 6 vl.nař.č.91/1960 Sb. a § 10 odst.2 zák.č.87/1958 Sb. místní šetření za účelem vydání povolení k trvalému užívání administrativní budovy v ul.Zamenhofově v Ol.-Nové Ulici.

K řízení bylo předloženo potvrzení o tlakové zkoušce ústřed.vytápění, vodoinstalace, potvrzení o měření zemních a přechod.odporů el.insta-lace a potvrzení o správném provedení domovní kanalisace. Nebylo předloženo potvrzení o měření hromosvodu.

Na místě samém bylo zjištěno, že stavební úpravy byly provedeny dle schválených plánů a byly dodrženy podmínky rozhodnutí ze dne 16.1.1965 pod zn.: Výst.2530/64/Jur., pouze s drobnými odchylkami, uvedenými v projektové dokumentaci. Nebyl proveden výlez na půdu, který bude proveden z předsíně WC pro ženy, dodatečně.

Zástupce Okresního hygienika v Olomouci nemá námitek proti vydání povolení k trvalému užívání.

Technický znalec nemá námitek proti vydání povolení k trvalému užívání, požaduje však urychlené provedení výlezu na půdu z požárních důvodů.

Vzhledem ke zjištěnému stavu vydává OWH MěstNV v Olomouci podle § 13 vl.nař.č.91/1960 Sb. toto

r o z h o d n u t í :

Vydává se podle § 26 vl.nař.č.8/1956 Sb. povolení k trvalému užívání administrativní budovy Technických služeb města Olomouce v ul.Zamenhofově v Olomouci-Nové Ulici s tím, že výlez na půdu a ostatní úpravy v areálu závodu musí být provedeny do 31.12.1965. Do téhož termínu jste povinni předložit potvrzení o provedeném měření hromosvodů.

Z tohoto rozhodnutí lze se odvolat do 15 dnů, počínaje dnem po doručení ke komisi VH MěstNV v Olomouci, prostřednictvím odboru VVH MěstNV v Olomouci.

Vedoucí odboru:

Vlad. Sedláček

V opise na vědomí:

- 1/ Okres,hygienik v Olomouci.
- 2/ pro spis.