



MAGISTRÁT MĚSTA OLMOUCE

ODBOR STAVEBNÍ

oddělení stavebního úřadu II

Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

Č. j. SMOL/198092/2024/OS/SUII/Sed
Spisová značka: S-SMOL/187903/2024/OS

Uvádějte vždy v korespondenci

Spisový znak – 330, skartační znak/skart. lhůta – A/20

V Olomouci dne 20.05.2024

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování: Ing. Michal Sedlák, dveře č. 2.44

Telefon: 588488202

E-mail: michal.sedlak@olomouc.eu

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

Stavebník **Ředitelství silnic a dálnic s.p.**, IČ: 65993390, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4, podal dne 13.05.2024 u odboru stavebního, oddělení pozemních staveb Magistrátu města Olomouce žádost o vydání kolaudačního souhlasu na stavbu:

Dálnice D1 úsek 0136 Říkovice - Přerov

Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení stavebního úřadu II jako příslušný stavební úřad podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") přezkoumal podanou žádost a podle § 122 odst. 3 stavebního zákona vydává

kolaudační souhlas

na stavební soubory:

SO 417 Ochrana kabelů VN a optokabelu v km 83,025

Jedná se o přeložku vedení VN č. 314. Trasa je provedena 3 žilovým kabelem AXEKVCEY 240, v souběhu s objekty SO 416.1 a SO 416.2. V souběhu s vedením VN je uložena do betonového žlabu uložena chránička HDPE 40/33 a optický kabel TCEPKPFLEZE 15x4x0,8. Obsyp vedení je proveden pískem frakce 0-8mm na kterém je uložena výstražná fólie. Stavba se nachází na pozemcích parc.č. 7106/98, parc.č. 7106/74, parc.č. 7106/75, parc.č. 7106/76 a parc.č. 7106/84, v katastrálním území Přerov.

SO 424 Přeložka kabelu VN v km 82,530

Jedná se o přeložku vedení VN č. 45. Trasa je provedena 3 žilovým kabelem AXEKVCEY 240 ze stožáru č. 8, kde je osazen úsečník DRIBO Fia 15/60 GBS25 a dále konzola s omezovači přepětí. Následuje kabelový svod s naspojováním na zemní kabelové vedení. Obsyp vedení je proveden pískem frakce 0-8mm na kterém je uložena výstražná fólie. Stavba se nachází na pozemcích parc.č. 6200/3, parc.č. 6200/17, parc.č. 6200/47 a parc.č. 7167/28, v katastrálním území Přerov.

Odůvodnění:

Stavebník Ředitelství silnic a dálnic s. p., IČ: 65993390, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4, podal dne 13.05.2024 žádost o vydání kolaudačního souhlasu na výše uvedenou stavbu. Stavební úřad Vám sděluje, že na základě předložených podkladů je stavba provedena v souladu s rozhodnutím o umístění stavby č. 32/2006 vydané Městským úřadem Přerov a změnou tohoto rozhodnutí č. 82/2019 vydané Magistrátem města Olomouce dne 19.11.2019 pod č.j. SMOL/240886/2019/OS/US/Sem a ověřenou projektovou dokumentací. Stavba je provedena v souladu se stanovisky, závaznými stanovisky, rozhodnutími dotčených orgánů a jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu. Nebyly

zjištěny závady bránící bezpečnému užívání stavby ani závady, které by ohrožovaly život, veřejné zdraví, a životní prostředí.

Poučení:

Kolaudační souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Na vydání kolaudačního souhlasu se nevztahují části druhá a třetí správního řádu. Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy kolaudační souhlas nabyl právních účinků. K přezkumnému řízení je příslušný správní orgán, nadřízený stavebnímu úřadu, který souhlas vydal.

Ing. Michal Sedlák
vedoucí oddělení stavební úřad II

Rozdělovník:

Doručí se:

Stavebník:

1. D Ředitelství silnic a dálnic s. p., Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4 – Závod Brno, Šumavská 524/31, 602 00 Brno –

Ostatní:

2. Spis