



**Úřad města Olomouce**  
**odbor – Stavební úřad, oddělení pozemních staveb**  
**771 27 Olomouc, Horní náměstí 1**

23. září 1998

Č. j. OPS-5745/98/Pšt

V Olomouci, dne 23.9.1998

Vyřizuje: Ing. Poštulková tel.: 55 13 282  
 fax: 52 22 062



Toto rozhodnutí nabylo právní moci  
 dne ..... 23. 9. 1998

**Kolaudační rozhodnutí** **Úřad města Olomouce**  
 odbor - Stavební úřad, oddělení pozemních staveb  
 V Olomouci dne ..... 23. 9. 1998

Navrhovatel Správa kolejí a menz UP Olomouc podal dne 4.9.1998 návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí pro

**opravy st. konstrukcí v bloku A2b VŠ kolejí**

v I.NP objektu č.p. 1122, k.ú. Olomouc, ul. Šmeralova, č.or. 12.

Stavební povolení bylo vydáno dne 26.3.1997 pod č.j. OPS 630/97/Ze pro stavebníka Správa kolejí a menz UP Olomouc.

Po přezkoumání návrhu a na základě výsledku ústního jednání, spojeného s místním šetřením stavební úřad podle § 82 odst. 1 zákona č. 50/1976Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění zákonů č. 103/1990 Sb., zákona ČNR č. 425/1990 Sb., č. 262/1992 Sb., č. 43/1994 Sb., 19/1997 Sb. a zákona č. 83/1998Sb. (stavební zákon)

**povoluje užívání**

**opravy st. konstrukcí v bloku A2b VŠ kolejí**

Místo stavby:

č.p. 1122, k.ú. Olomouc, ulice Šmeralova, č.or. 12  
 parc.č. 1574, k.ú. Olomouc.

Vlastník stavby: Universita Palackého v Olomouci.

Kolaudované prostory obsahují:

po dispozičních úpravách v části I.NP vytvořeno 11 dvoulůžkových pokojů, 1 jednolůžkový s hyg.buňkou, místnost pro stolní tenis – posilovna, hyg.zázemí pro ženy, hyg.zázemí pro muže, čajovna kuchyň a televizní místnost.

Pro užívání stavby stanovuje odbor - Stavební úřad, oddělení pozemních staveb Úřadu města Olomouce podle § 82, odst. 1, citovaného stavebního zákona a podle § 34, odst. 2 vyhlášky č.132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona tyto podmínky:

1. před zahájením užívání místnosti pro stolní tenis – posilovny bude odpovídajícím způsobem zajištěno její odvětrání
2. před zahájením užívání jednolůžkového pokoje zajistit funkčnost odvětrání hyg.zázemí
3. do doby zahájení užívání TV místnosti
  - vyznačit na podlaze viditelně únikový pruh šířky 120 cm
  - místnost vybavit nábytkem tř.hořlavosti „A“ – nehořlavý materiál

Při místním šetření nebyly u provedené stavby zjištěny žádné nedodělky a nedostatky.

### **Odůvodnění:**

Návrh na kolaudaci byl v řízení přezkoumán v celém rozsahu, zejména při ústním jednání spojeném s místním šetřením, které se konalo dne 17.9.1998.

V kolaudačním řízení byly konstatovány vyhovující výsledky předepsaných zkoušek a kladná stanoviska dotčených orgánů státní správy..

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení a byly dodrženy podmínky stanovené v územním rozhodnutí a stavebním povolení. Užíváním stavby není ohrožen život a zdraví osob ani životní prostředí.

### **Poučení:**

Stavbu lze užívat až po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání **do 15-ti dnů** ode dne doručení ke referátu regionálního rozvoje a územního plánování Okresního úřadu v Olomouci podáním u zdejšího odboru - Stavební úřad, oddělení pozemních staveb Úřadu města Olomouce.



**Ing. Věra Berková**  
vedoucí oddělení pozemních staveb  
ÚMO, odbor – Stavební úřad

### **Rozdělovník:**

*účastníci řízení:*

- zástupce stavebníka:

1. [REDACTED]

- vlastník nemovitosti:

2. Univerzita Palackého Olomouc, Křižkovského ulice č. or. 10, Olomouc

*Dotčené orgány státní správy, správci inženýrských sítí a ostatní:*

3. OH Olomouc, Wolkerova ulice č. or. 6 / č. j. 609-231.71/97 ze dne 12. 02. 1997 /

4. OPR Olomouc, Schweitzerova ulice č. or. 91 / č. j. 133/1025/97 ze dne 07. 02. 1997 /

5. Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR, Olomouc

6. Správa kolejí a menz Univerzity Palackého Olomouc, Šmeralova ulice č. or. 12, Olomouc

7. spis