



ÚŘAD MĚSTA OLMOUCE

HORNÍ NÁMĚSTÍ PSČ, 771 27

3176

26. srpna 1993

č. j. OPS 2394/3176/93/OČ/Za

V OLMOUCI DNE 26.8. 1993

Vyřizuje: ing. Očenášková

Správa kolejí a menz UP, Šmeralova 12, Olomouc

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Po přezkoumání Vašeho návrhu ze dne 6.8. 1993 a na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením, které bylo konáno dne 24.8. 1993 odbor stavební, Úřadu města Olomouce povoluje užívání níže uvedené stavby podle § 82 odst. 1 zák. č. 50/76 Sb. ve znění zák. č. 103/90 Sb. ve znění zák. č. 262/92 Sb..

Stavba. (druh, účel užívání) stavební úpravy uvnitř budovy koleje gen. Svobody - blok B2

Místo stavby: kat. území Olomouc, č. parc. /
ulice, nám. Šmeralova, č. or. 12

Stavba obsahuje: (počet b.j., popis provoz. a pod.) _____

Z kanceláří je zřízeno 8 pokojů pro ubytování studentů. Ve stávajícím soc. zřízení jsou vyzděny sprchovací boxy, osazeny zařizovací předměty. Je provedena nová elektroinstalace, zdravotní instalace a napojení soc. zař. na vzduchotechniku.

Pro užívání stavby stanoví odbor stavební, oddělení pozemních staveb Úřadu města Olomouce podle § 82 odst. 2 cit. zákona a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/76 Sb. ve znění vyhl. č. 155/80 Sb. a ve znění vyhl. č. 378/92 Sb. tyto podmínky:

- do stávající skříňky nástěnného hydrantu doplnit chybějící hadici
- v případě požadavků na osazení mříží na okna, zajistit předem stanovisko SSbPO
- sprchové boxy opatřit rošty z umělé hmoty
- zvýšení soklu do sprchových boxů

Při místním šetření byly u provedené stavby zjištěny tyto drobné nedostatky:

- zamalování oken v soc. zařízení (umývárna muži a ženy)

které musí být odstraněny v těchto lhůtách :

do 31.8. 1993

Odůvodnění :

Stavba byla provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení a byly splněny podmínky územního rozhodnutí a stavebního povolení. Užíváním stavby není ohrožen život a zdraví osob ani životní prostředí. Zjištěné drobné nedostatky nebrání řádnému a nerušenému užívání stavby, proto bylo užívání stavby povoleno ještě před jejich odstraněním.

Za kolaudační řízení se podle pol. č. 22 zák. č. 368/92 Sb. vyměřuje správní poplatek ve výši

//

Kč,

který je splatný přiloženou složenkou do 8-mi dnů.

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat do 15-ti dnů ode dne doručení k referátu RRÚP Okresního úřadu v Olomouci podáním u zdejšího stavebního odboru ÚMO.

Stavební odbor ÚMO

vedoucí oddělení pozemních staveb

Ing. Věra Berková

Dále obdrží:

1. Katastrální úřad
2. OHS
3. SSbPO
4. spis

