



ÚŘAD MĚSTA OLOMOUCE

HORNÍ NÁMĚSTÍ, PSČ 771 27

ly. - 4. V 1994 *ku*

č. j. OPS 568/94/Oč/Pol
Vyřizuje: ing. Očenášková

V OLOMOUCI DNE 3. 5. 1994

Universita Palackého
Křižkovského 10
Olomouc

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Po přezkoumání návrhu stavebníka:

University Palackého

ze dne 22. 2. 1994 a na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením, které bylo konáno dne 28. 2. 1994 odbor stavební Úřadu města Olomouce povoluje užívání níže uvedené stavby podle § 82 odst. 1 zák. č. 50/76 Sb. ve znění zák. č. 103/90 Sb. ve znění zák. č. 262/92 Sb..

Stavba : (druh, účel užívání) Akustická opatření sálu "U klubu"

Místo stavby: kat. území Olomouc č. parc. /
ulice, nám. Šmeralova č. or. 12 č. pop. 1122

Vlastník stavby (pozemku) Česká republika Universita Palackého

Stavba obsahuje : (počet b.j., popis, provoz a pod.)

Do nově vyzděné zdi jsou osazena tři okna před která byla vyzděna zeď tloušťky 30 cm rozměrů 3 x 4,6 m. Vnitřní zdi sálu byly opatřeny akustickým tlumičem.

Pro užívání stavby stanoví odbor stavební, oddělení pozemních staveb Úřadu města Olomouce podle § 82 odst. 2 cit. zákona a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/76 Sb. ve znění vyhl. č. 155/80 Sb. a ve znění vyhl. č. 378/92 Sb. tyto podmínky:

nestanovují se

Při místním šetření byly u provedené stavby zjištěny tyto drobné nedostatky:

1. nově provedena venkovní omítka a obklad

2. terénní úpravy kolem objektu

které musí být odstraněny v těchto lhůtách : do 31. 5. 1994

Odůvodnění :

Stavba byla provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení a byly splněny podmínky územního rozhodnutí a stavebního povolení. Užíváním stavby není ohrožen život a zdraví osob ani životní prostředí. Zjištěné drobné nedostatky nebrání řádnému a nerušenému užívání stavby, proto bylo užívání stavby povoleno ještě před jejich odstraněním.

Za kolaudační řízení se podle pol. č. 22 zák. č. 368/92 Sb. vyměřuje správní poplatek ve výši

_____/_____/_____/ KČ,

který je splatný přiloženou složenkou do 8-mi dnů.

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat do 15-ti dnů ode dne doručení k referátu RRÚP Okresního úřadu v Olomouci podáním u zdejšího stavebního odboru ÚMO.

Stavební odbor ÚMO

vedoucí oddělení pozemních staveb

Ing. Věra Berková

Dále obdrží:

1. OHS

2. SSbPO

3. spis

