

29. ledna 1982  
[Signature]

Odbor územního plánování a architektury MěstNV v Olomouci

Č.j. ÚPA 149/82/Ber/To V Olomouci dne 28.1.1982

Vyřizuje: Ing. Berková Věra

Krajský investorský útvar v Olomouci  
Inženýrská správa 200  
Wolkerova 24 b  
O l o m o u c

K O L A U D A Č N Í   R O Z H O D N U T Í

Po přezkoumání Vašeho návrhu ze dne 14.1.1982 a na základě výsledku ústního jednání, spojeného s místním šetřením, které bylo konáno dne 26.1.1982 odbor územního plánování a architektury Městského národního výboru v Olomouci povoluje užívání níže uvedené stavby podle § 82 odst. 1 zák. č. 50/76 Sb.

Stavba: (druh, účel užívání) blok B2 Vysokoškolské koleje  
UP Olomouc

Místo stavby: kat. území Olomouc, č. parc. 94/1, 94/70, 94/39  
(ulice-nám.) Šmeralova č. or. 12

Stavba obsahuje: (počet b. j., popis provoz. a pod.)  
lůžková část II - IV. podlaží, vodovodní a kanalizační přípojka  
(součástí není přízemí, výtahy)

Pro užívání stavby stanoví odbor územního plánování a architektury MěstNV v Olomouci podle § 82 odst. 2 cit. zákona a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/76 Sb. tyto podmínky:

- užívání veřejných částí přípojek vody a kanalizace nutno projednat samostatně odborem VLHZ ONV v Olomouci.

Při místním šetření byly u provedené stavby zjištěny tyto drobné nedostatky: 1. Provést terenní úpravy v okolí provizor.vstupu, dokončit drobné nedodělky obsažené v soupise závad, označit hl.vypínače el.proudu a jističe v el.rozvodnách, označit únikové východy a cesty, vyvěsit RHP, zajistit náhradní nouzové osvětlení. 2.Provést definitivní teren.úpravy.

které musí být odstraněny v těchto lhůtách: 1. 30.1.1982

2. 30.6.1982

Jen u provozoven :

Vzhledem k tomu, že stavba bude užívána zčásti nebo zcela jako provozovna, vydal investorovi nadřízený orgán ////

////

pod č.j. IX//

ze dne \_\_\_\_\_ stanovisko, že provozovna a její provozní zařízení jsou způsobilé k bezpečnému a plynulému provozu.

### ODŮVODNĚNÍ

Stavba byla provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení a byly splněny podmínky územního rozhodnutí a stavebního povolení. Užíváním stavby není ohrožen život a zdraví osob ani životní prostředí. Zjištěné drobné nedostatky nebrání řádnému a nerušenému užívání stavby, proto bylo užívání stavby povoleno ještě před jejich odstraněním.

Za kolaudační řízení se podle pol.8 a pol.27(pozn.ad 2/) přílohy vyhlášky č.162/76 Sb. vyměřuje správní poplatek ve výši

////

Kčs,

který je splatný přiloženou složenkou do 8 mi dnů.

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat do 15-ti dnů ode dne doručení k odboru výstavby a územního plánování ONV v Olomouci podáním u zdejšího odboru ÚPA MěstNV.

Vedoucí odboru

územního plánování a architektury :

Ing. Ivo Řehoř

Dále obdrží:

- 1) GEODEZIE n.p., středisko Olomouc
- 2) UP Olomouc
- 3) Správa kolejí a menz Olomouc
- 4) SmVaK Olomouc
- 5) OIPO Olomouc
- 6) OHS Olomouc
- 7) spis

