

místo napojení-stávající JB sloup:

- demontovat stávající SP100 včetně svodu
- 10m AYKY3x120+70 svod po sloupu
- nová SV201 na sloupu ve výšce 1,1m
- stávající přípojku přepojit do nové SV201
- osadit omezovače přepětí LOVOS 10/440-1NA ALFE 16-70 a uzemnit na 1m tyč. zemnič

nová přípojka kabelem AYKY 3x120+70
uložená v chrániče KORUFLEX110

OVĚŘENO

Magistrátem města Olomouce
odborem stavebním
odd. pozemních staveb

k.č.j. SMOL/OPS/42/
dne 654

4310/2/12/Ko
7-11-2012

Legenda:

- NN 0,4kV nové
- NN 0,4kV stáv.
- VN22kV stáv. /ČEZ/
- metalická síť stáv./O2/
- optická síť stáv./O2/
- plynovod stáv.
- vodovod stáv.
- kanalizace splašk.
- kanalizace dešť.
- veřej. osvětlení stáv.
- polohopis
- oplocení
- hranice parcel

Upozornění:

Zákres sítí neslouží jako vytyčovací výkres!
Před zahájením prací je nutno vytyčit inženýrské sítě!

 77900 Olomouc, Pavlovická 47/1 tel.603848211 www.elmo-sa.cz	Č. ZAKÁZKY		STUPEŇ	DATUM	FORMÁT	MĚŘÍTKO
	IV-12-8006256		ÚS + ohlášení	01/2012	A4	M1:500
	ODSOUHLASIL:					
	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		Sedláček Jaroslav, 77900 Olomouc, Lužická 14			
	VYPRACOVAL:		Masaryk Jaroslav, 77900 Olomouc, Jilová 504/37			
INVESTOR: ČEZ Distribuce, a.s. 40502 Děčín, Teplická 874/8						
MÍSTO STAVBY: k.ú: Nemilany						
NÁZEV STAVBY: Nemilany parc 868/9, Bačevský-nové NNk						
NÁZEV VÝKRESU: Situace stavby				Č. PARÉ	Č. VÝKRESU C.1	