

místo napojení-stávající JB sloup:

- demontovat stávající SP100 včetně svodu
- 10m AYKY3x120+70 svod po sloupu
- nová SV201 na sloupu ve výšce 1,1m
- stávající přípojku přepojit do nové SV201
- osadit omezovače přepětí LOVOS 10/440-1NA ALFE 16-70 a uzemnit na 1m tyč. zemnič

nová přípojka kabelem AYKY 3x120+70
uložená v chrániče KORUFLEX110

nová kabelová skříň SS200
v samostatném pilíři

Jaroslav MASARYK
energoprojektce
tel: 603 993 152

OVĚŘENO
MAGISTRÁTEM MĚSTA OLOMOUCE

DNE: 21-03-2012

KČJ: SMOL/ÚSO/77/...

Legenda:

- NN 0,4kV nové
- NN 0,4kV stáv.
- VN22kV stáv. /ČEZ/
- metalická síť stáv. /O2/
- optická síť stáv. /O2/
- plynovod stáv.
- vodovod stáv.
- kanalizace splašk.
- kanalizace dešť.
- veřej. osvětlení stáv.
- polohopis
- oplocení
- hranice parcel

Upozornění:
Zákres sítě neslouží jako vytyčovací výkres!
Před zahájením prací je nutno vytyčit inženýrské sítě!

 77900 Olomouc, Pavlovická 47/1 tel. 603848211 www.elmo-sa.cz	Č. ZAKÁZKY	STUPEŇ	DATUM	FORMÁT	MĚŘÍTKO
	IV-12-8006256	ÚS + ohlášení	01/2012	A4	M1:500
	ODSOUHLASIL:				
	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Masaryk Jaroslav, 77900 Olomouc, Jílová 504/37			
	VYPRACOVAL:	Masaryk Jaroslav, 77900 Olomouc, Jílová 504/37			
INVESTOR:	ČEZ Distribuce, a.s. 40502 Děčín, Teplická 874/8				
MÍSTO STAVBY:	k.ú: Nemilany				
NÁZEV STAVBY:	Nemilany parc 868/9, Bačevský-nové NNk				
NÁZEV VÝKRESU:	Situační stavby			Č. PARÉ 2	Č. VÝKRESU C.1