

Statutární město Olomouc
Odbor koncepce a rozvoje
Hynaisova 10
779 11 Olomouc

29/07/2010-UI

Ing. Úlehla

29.7.2010

Připomínky ke konceptu Územního plánu Olomouc.

Ke konceptu Územního plánu Olomouc a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území podáváme následující připomínky:

1. Pro posouzení dostatečné kapacity vodovodní sítě, akumulací ve vodojemech a zajištění dostatečných tlakových poměrů v navrhovaných lokalitách dle konceptu ÚPn především v okrajových m.č. Olomouce Lošov (lokalita 096 Zlatý Důl), Radíkov, Sv. Kopeček a Droždín (lokalita 088/06) doporučujeme zpracovat počítačový hydraulický model vodovodní sítě. Poslední aktualizace stávajícího hydraulického modelu vodovodní sítě Olomouce (bez okrajových místních částí) proběhla v r. 2006 (Vodis Olomouc).
2. Do konceptu ÚPn požadujeme doplnit v rámci koncepce zásobování vodou trasu Rekonstrukce vodovodu DN 700 mm v úseku od křižovatky Jánského-Schweitzerova (návaznost na TV-07 v ul. Schweitzerova) vedenou ulicemi Jánského, Vojanova, Mošnerova po zemní vodojem Tabulový Vrch v souladu s Doplněním hydraulického modelu vodovodu Olomouc II. etapa (Vodis Olomouc 2004) a zařadit do veřejně prospěšných staveb.
3. U TV-07 : rekonstrukce vodovodu DN 700 Schweitzerova opravit dimenzi na DN 600.
4. U TV-09 : propojení vodovodu DN 200 Pražákova-Svatoplukova opravit název Pražákova na Pražská.
5. Při stanovení regulativů pro využití plochy 074/02 v k.ú. Nové Sady je třeba respektovat stávající kanalizaci – hlavní kanalizační sběrač A s přidruženými stokami a objekty stokové sítě včetně ochranných pásem.
6. Při stanovení regulativů pro využití plochy 039/03 v k.ú. Slavonín a Povel je třeba při návrhu odvodnění vycházet z Generelu odvodnění Města Olomouce a dalších odvětvových dokumentů upozorňujících na omezenou kapacitu kanalizačního sběrače All při jižním okraji lokality.

S pozdravem

**MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.**
Olomouc, Tovární 41
PSČ 772 11

95

Ing. Roman Úlehla
manažer útvaru provozně technického